



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

Территориальный отдел в г. Златоусте и Кусинском районе
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ул. Ковшова, д. 28, г. Златоуст, 456200
тел/факс 8(3513)62-22-01 E-mail: zlatrpn@74.rospotrebnadzor.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 22-190/336 пв 456200, Челябинская область,
г. Златоуст, ул. Ковшова, д. 28 « 15 » декабря 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Макеевой Ириной Вадимовной, ведущим специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г.
Златоусте и Кусинском районе
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Государственного казенного
учреждения социального обслуживания "Центр содействия семейному воспитанию
г.Златоуста" юридический адрес: 456207, Челябинская область, г.Златоуст,
ул.им.А.С.Макаренко, д.4-А; место осуществления деятельности: 456207, Челябинская
область, г.Златоуст, ул.им.А.С.Макаренко, д.4-А
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи", а именно:

-п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 – 02.12.2025 в ходе осмотра территории учреждения установлено –
не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов:
один контейнер для сбора мусора расположен на траве (фото сделано с применением
приложения "мобильный инспектор").

Согласно п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «На собственной территории должна быть
оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту
территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры
площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.».

-п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – в прачечной (помещение для стирки грязного белья) на потолке
отмечается дефект в виде следа протекания, что не позволяет проводить влажную обработку

с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото сделано с применением приложения "мобильный инспектор").

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать площадку для сбора мусора, согласно п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.
2. Обеспечить устранение дефектов отделки на потолке в помещении прачечной (помещение для стирки грязного белья), согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр содействия семейному воспитанию г.Златоуста" юридический адрес: 456207, Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.А.С.Макаренко, д.4-А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Златоусте и Кусинском районе по адресу: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Ковшова, д.28, тел./факс 8(3513)62-22-01, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «03» августа 2026 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области
в г. Златоусте и Кусинском районе

И.В.Макеева

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» 12 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)